

龙城街道黄阁坑片区雨污分流管网工程
水土保持设施自查验收鉴定书

龙城街道黄阁坑片区雨污分流管网工程
水土保持设施

自查验收鉴定书



项目名称： 龙城街道黄阁坑片区雨污分流管网工程

建设单位： 龙岗区建筑工务署



**龙城街道盛平片区雨污分流管网工程
水土保持设施自验收基本情况**

| | | | | | |
|------------------|----------------------|----------|---------|------|-------|
| 项目名称 | 龙城街道盛平片区雨污分流管网工程 | | 行业类别 | 市政管网 | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | | | 项目性质 | 政府投资 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 深龙环水保复〔2016〕96号 | | | | |
| 工程概算投资 | 10923.74万元 | 其中水土保持投资 | 67.51万元 | 所占比例 | 0.62% |
| 工程建设时间 | 2017.10.28~2019.12.4 | | | | |
| 水土保持方案编制单位 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | | | | |
| 主体工程设计单位 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | | | | |
| 水土保持施工单位 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | | | | |
| 水土保持监理单位 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | | | | |
| 水土保持监测单位 | / | | | | |
| 技术评估单位 | / | | | | |
| 水土保持设施运营管理单位 | / | | | | |

一、验收意见

验收意见主要内容

1、工程概况：

本项目位于深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑片区，新建DN300-DN400污水管道5481米，DN300-DN800雨水管道3605米，DN100-DN150建筑单体立管及连接管共29663米；道路、人行道破除及恢复；水土保持工程等。

2、防治责任范围：

本项目防治责任范围为22675m²。

3、水土保持设施建设情况

在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，落实了拦挡、排水、沉砂等水土流失防治措施。