

龙城街道盛平片区雨污分流管网工程
水土保持设施自查验收鉴定书

龙城街道盛平片区雨污分流管网工程
水土保持设施

自查验收鉴定书



项目名称: 龙城街道盛平片区雨污分流管网工程

建设单位: 龙岗区建筑工务署



龙城街道黄阁坑片区雨污分流管网工程
水土保持设施自查验收基本情况

项目名称	龙城街道黄阁坑片区雨污分流管网工程		行业类别	市政管网	
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署			项目性质	政府投资
水土保持方案审批部门、文号及时间	深龙环水保复〔2016〕95号				
工程概算投资	5594.55万元	其中水土保持投资	38.74万元	所占比例	0.69%
工程建设时间	2017.10.26~2019.10.24				
水土保持方案编制单位	深圳市建筑工程股份有限公司				
主体工程设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司				
水土保持施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司				
水土保持监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司				
水土保持监测单位					
技术评估单位					
水土保持设施运营管理单位	/				

一、验收意见

验收意见主要内容

1、工程概况：

新建DN300-DN500污水管道8029米，DN300-DN800雨水管道6580米，DN100-DN150建筑单体立管及连接管共52656米；道路、人行道破除及恢复；水土保持工程等。

20140213

2、防治责任范围：

本项目防治责任范围为38922m²。

3、水土保持设施建设情况

在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，落实了拦挡、排水、沉砂等水土流失防治措施