

附件 1

空调设备保养清单

海科兴项目中央空调设备保养清单

序号	名称	规格、型号	数量	品牌	位置
1	离心机	CCWE1800HV10Z9/SGQ0813A01 名义工况制冷量 6329kW 功率 1200kw 性能系数 6.15 制冷剂、充注量 R134a/1600kg	3	Midea	GB 栋负一楼
2	离心机	CCWE800HVZ30/SGQ0414A04 名义工况制冷量 2813kW 功率 560kw 性能系数 6.04 制冷剂、充注量 R134a/480kg	1	Midea	GB 栋负一楼
3	离心机	CCWG800EVDZ13/SGQ0409A02 名义工况制冷量 2813kW 功率 560kw 性能系数 6.75 制冷剂、充注量 R134a/750kg	1	Midea	GB 栋负一楼
4	冷冻水泵	功率 75KW 电压 380V	6	EBARA	GB 栋负一楼
5	冷却水泵	功率 160KW 电压 380V	8	EBARA	GB 栋负一楼
6	风冷热泵机组	SHAF110HZ2 名义工况制冷量/制热量 374kW 功率 109kw 性能系数 3.40 制冷剂、充注量 R134a/150kg	3	Midea	J 栋 天面
7	风冷热泵机组	SHAF270HZ3 名义工况制冷量 960kW 功率 280kw 性能系数 3.43 制冷剂、充注量 R134a/400kg	3	Midea	EB 栋 天面
8	水泵	功率 11kW 电压 380V	4	EBARA	J 栋 天面

9	水泵	功率 22kW 电压 380V	4	EBARA	EB 栋天面
10	冷却塔	PL-36526C*4 电机功率 11.4kW 长*宽*高 7220*5260*6220mm 循环水量 1800m³/h 风机直径 2976mm	16	览讯	EB 栋天面

创投大厦项目 VRV 空调设备保养清单

设备名称	安装位置	品牌	型号	制冷量 (kW)	数量 (台)
多联机外机	9F 南面	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	20
	9F 南面	三菱重工	FDC560KXE6Q	56	1
	9F 南面	三菱重工	FDC400KXE6Q	40	1
	9F 东北	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	4
	9F 西面	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	16
	21F 东南	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	12
	21F 东南	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	1
	21F 东南	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	12
	21F 东北	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	12
	21F 水泵房	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	8
	33F 东南	三菱重工	FDC504KXE6Q	50.4	1
	33F 东南	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	4
	33F 东北	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	8
	46F 东南	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	12
	46F 西北	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	20
	屋顶	三菱重工	FDC615KXE6Q	61.5	12
多联机内机 (7F-20F)	01 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	39
	02 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	26
	03 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	26
	04 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	26

	05 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	39
多联机内机 (7F-20F)	06 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	39
	07 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	26
	08 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	26
	09 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	26
	10 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	39
	公区	三菱重工	FDUM40KXE6FQ	4	52
多联机内机 (22F-32F)	01 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	02 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	03 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	04 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	05 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	06 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	07 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	08 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	09 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	10 房	三菱重工	FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	资料室	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	11
	公区	三菱重工	FDUM40KXE6FQ	4	44
多联机内机 (34F-44F)	01 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	33
			FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	02 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	33
			FDUM112KXE6FQ	11.2	33
多联机内机	03 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	33

(34F-44F)			FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	04 房	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	33
			FDUM112KXE6FQ	11.2	33
	南面过道	三菱重工	FDUM40KXE6FQ	4	22
	北面过道	三菱重工	FDUM40KXE6FQ	4	22
	电梯厅	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	22
	资料室	三菱重工	FDUM90KXE6FQ	9	11

创投大厦项目中央空调空调设备保养清单

序号	名称	规格、型号	数量 (台)	品牌	安装位置
1	螺杆式冷水主机	30XW1402 制冷/制热量：1444.94kW 输入功率：257.2kW 额定电流：441.8A 制冷工质：R134a 制冷剂量：130kg/140kg	2	开利	负三楼中央空调主机房
2	冷却塔	高度 5 米 循环系统：横流式	2	\	\