

# 龙岗平湖新木一路2号“9·26”触电受伤事故防范和整改措施落实情况评估报告

2024年9月26日18时18分许，龙岗区平湖街道新木社区新木一路2号发生一起触电伤人事故，造成1人重伤。

为深刻吸取事故教训，充分发挥事故惩戒和警示作用，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和市安委办的工作部署要求，区安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估，重点对《龙岗平湖新木一路2号“9·26”触电受伤事故调查报告》提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头，组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》，通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式，重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和街道社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈，并要求限期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

## 二、事故责任人员责任追究落实情况

（一）刘某，深圳市前锦通信有限公司主要负责人，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，未按时缴纳罚款，后续将按流程申请行政强制执行。

(二) 刘某松，作为施工现场负责人，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

### **三、事故责任单位责任追究落实情况**

深圳市前锦通信有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，未按时缴纳罚款，后续将按流程申请行政强制执行。

### **四、事故责任单位整改措施落实情况**

(一) 深圳市前锦通信有限公司已基本落实企业安全生产主体责任，制定并实施本单位安全生产规章制度；制定并实施安全生产教育和培训计划，组织施工前应做好安全技术交底并如实做好记录；建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制订切实有效的施工方案，加强对作业现场风险管控，及时消除生产安全事故隐患；做好对分包单位安全生产工作的统一协调、管理。

(二) 刘某松已于 2025 年 3 月 1 日入职深圳市拓越通信科技有限公司，工作内容为现场勘察，目前未负责施工工作。已督促刘长松今后如开展施工工作，务必加强施工现场作业管理，采取可靠的防范措施，如配备必要的劳动防护用品，督促作业人员按要求佩戴；落实好安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识。

### **五、事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况**

街道已深刻吸取事故教训，已按《事故调查报告》整改建议：已严格落实特种设备小散工程的管理职责，做好巡查检查

工作。平湖街道共组织召开小散工程安全管理专题工作会 3 场，通报执法部门及各社区的监管情况，深入剖析存在的薄弱环节，并针对性地部署加强措施，充分压实各级责任，形成上下联动、齐抓共管的良好局面。期间平湖街道共巡查小散工程 20562 次，排查发现用电隐患 3267 个，均已完成隐患整改。

## 六、存在问题

综合评估情况，本次事故相关责任人员的行政处罚决定已作出，正按程序推进罚款缴纳工作；事故发生单位针对事故暴露出的问题，已采取一系列整改措施，取得一定成效。但目前部分业主和施工方现场管理者的安全意识仍存在缺位，未对施工现场进行风险辨识与评估、未在作业前进行安全条件确认（如检查电源是否切断、线路是否完好）等情况依然存在。

## 七、工作建议

一是开展全面风险辨识与评估，并建立作业前安全条件确认制度。二是下达限期整改指令，并实施重点监管与执法。三是建立“开工前报备+现场核查”长效机制。四是强制开展全员安全培训与能力考核。五是实行隐患倒查与公开警示。

## 八、评估意见

经评估后认为，各单位均能依据区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。各单位均能认真汲取事故教训，按照事故调查报告的要求建章立制，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。各被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。